

PRÜFBESCHEINIGUNG

TEST ATTESTATION

Antragsteller:
Applicant:

SG Leuchten GmbH
Diekkamp 25
22359 Hamburg
Deutschland

Produkt:
Product:

Ortsfeste Leuchte mit LED-Modul
Fixed luminaire with LED module

Handelsname:
Trade name:



Typ(en) / Modell(e):
Type(s) / model(s):

Area 66 LYS GRÅ 37W LED 4000K (1174 mm) (120001)

Beschreibung:
Specification:

220-240 Vac; 50/60 Hz; 37 W; IP66; Schutzklasse I; ta: -25...+45°C; 4000K

DEKRA Testing and Certification GmbH bestätigt, dass die geprüften Muster folgenden Anforderungen entsprechen:
DEKRA Testing and Certification GmbH confirms that the tested samples comply with the following requirements:

Prüfung der mechanischen Festigkeit/Splitterschutz in Anlehnung an
EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022, Abschnitt 4.13.4a) – ortsfeste und ortsveränderliche Leuchten für
rauen Betrieb – als Nachweis für die Anforderungen an Leuchten zum Splitterschutz des
IFS – International Food Standard Version 8 (April 2023), Teil 2 Abschnitt 4.12.7. und der
Verordnung (EG) Nr.852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c

Prüfdokumentation:
Test documentation:

3431603.60

Dieses Dokument wird auf Grundlage der in der DEKRA Prüfdokumentation vorliegenden Nachweise erstellt. Ihm liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Produktprüfungen, Produktzertifizierungen und sonstigen Leistungen der DEKRA Testing and Certification GmbH zugrunde. Die Konformität mit der zutreffenden Richtlinie hat der Hersteller oder sein Bevollmächtigter zu erklären. Die hier angegebenen Prüfanforderungen können dazu mit herangezogen werden. Dieses Dokument berechtigt nicht zur Verwendung eines der DEKRA Prüfzeichen.

This document is issued based on evidence as laid down in the DEKRA test documentation. It is based on the General Terms and Conditions for the Performance of Assessment, Certification and other Services of DEKRA Testing and Certification GmbH. The manufacturer or its representative has to declare the conformity with the applicable directive. For this also the herein mentioned test requirements can be considered. This document does not authorize the use of any DEKRA approval mark.

Dieses Dokument wurde herausgegeben am: 16. Oktober 2023
This document was issued on: October 16, 2023

Dokument-Nr.: 4720065.230001
Document no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH

Oliver Brumm
Geschäftsführer
Managing Director

© Integral publication of this certificate is allowed.

Seite 1 von 1
page 1 of 1